


**GARDA FORESTIERĂ PLOIEȘTI**

DIRECȚIA DE IMPLEMENTARE ȘI AVIZARE

Aprobat
Director Sef,**CAIET DE SARCINI****1. Baza legala:**

- ORDIN M.A.I Nr. 163/ 2007 pentru aprobarea **Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;**
- LEGEA Nr. 307/ 2006 **privind apărarea împotriva incendiilor;**
- NORMELE TEHNICE privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu aprobate prin ORDINUL M.A.I. nr. 138/2015;
- Prescriptii tehnice ISCIR C5-2003;
- O.M.A.I. nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor.

2. Consideratii generale

Garda Forestiera Ploiesti, institutie publica teritoriala, cu personalitate juridica, in subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, finantata integral de la bugetul de stat, cu atributii in implementarea si controlul aplicarii regimului silvic si cinegetic in fondul forestier national si in vegetatia forestiera de pe terenurile din afara fondului forestier national infiintata in temeiul art. 1, alin. (2) din **Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2015**.

Garda Forestiera Ploiesti are o structura organizatorica ierarhic constituita ce cuprinde mai multe obiective in diferite sedii:

- Directia de Implementare si Avizare cu sediul in Ploiesti, str. Soseaua Vestului, nr. 14-16, judetul Prahova;
- Directia de Control al Regimului Silvic si Cinegetic cu sediul in Ploiesti, str. Soseaua Vestului, nr. 14-16, judetul Prahova;
- Serviciul Financiar-Contabil si Administrativ cu sediul in Ploiesti, str. Soseaua Vestului, nr. 14-16, judetul Prahova;
- Garda Forestiera Judeteana Dambovita cu sediul in Targoviste, str. G-ral Matei Vlădescu, nr. 9, et. 2, judetul Dambovita;

- Garda Forestiera Judeteana Arges cu sediul in Pitesti, str. Dumbravei, nr. 10, et. 2, judetul Arges.

3. Obiectul achizitiei

Achizitionarea de servicii de verificare, incarcare, si/sau reparare a stingatoarelor cu pulbere din dotarea Garzii Forestiere Ploiesti.

4. Locul de prestare

Serviciile de verificare, incarcare, si/sau reparare a stingatoarelor cu pulbere din dotarea Garzii Forestiere Ploiesti vor fi prestate la sediul prestatorului sau la sediul contractantului, dupa caz. Stingatoarele vor fi ridicate de catre prestator, pe baza de proces-verbal de predare-primire de la sediul institutiei din Soseaua Vestului, nr. 14-16, Ploiesti, iar dupa prestarea serviciilor prestatorul va livra stingatoarele dupa aceeasi modalitate ca la ridicare.

5. Cantitatile necesare

Serviciile de verificare, incarcare, si/sau reparare a stingatoarelor se vor efectua pentru numarul si tipurile de stingatoare cu pulbere din dotarea Garzii Forestiere Ploiesti(sediul central de la Ploiesti): 1 stingator portabil cu pulbere tip P3, 5 stingatoare portabile cu pulbere tip P6, 3 stingatoare portabile cu CO2 tip G2 , unul dintre acestea fiind necesar pentru spatiul de arhivă.

6. Procedura de lucru

Lucrarile de verificare, incarcare si intretinere se vor executa numai de firme autorizate de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta(IGSU) conform O.M.A.I. nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor.

Persoana autorizata va face deplasarea la obiectiv, unde se va face verificarea, iar daca se constata ca sunt stingatoare care nu corespund din punct de vedere al greutatii(care sunt descarcate sub greutatea normala) sau prezinta alte defecte, se vor repara fie pe loc, daca este posibil, sau daca nu, se vor inlocui cu aceleasi tipuri de stingatoare incarcate din stocul prestatorului, urmand a fi facturate ca fiind incarcate si verificate, astfel incat obiectivul sa ramana cu dotarea completa dupa verificare.

Transportul la si de la obiective se va face de catre societatea prestatoare cu mijloace proprii.

Ofertantul va avea in vedere ca tarifele vor include obligatiile si costurile de transport aferente prestarii serviciului.

7. Termen de executie

Termenul maxim de prestare a serviciilor de verificare, incarcare si/sau reparare stingatoare este de maxim 7 zile/obiectiv.

8. Conditii tehnice

8.1 Lucrari minime ce se vor executa de prestator

8.1.1 Stingatoare de tip P(cu pulbere de CO2)

- Verificarea starii generale a stingatorului;
- Demontarea recipientului si golirea pulberii din recipient;
- Verificarea starii pulberii: starea de umiditate, cernerea dupa uscarea acestora si dupa caz completarea;
- Verificarea la sistemele de percutie la stingatoarele P1-P6;
- Verificarea inscripționarii corecte a datelor de pe butelia de CO2;
- Verificarea recipientului la presiunea de 18 bari;
- Verificarea etanseitatii stingatorului;
- Incarcat butelie cu CO2;
- Incarcat cu pulbere in parametrii impusi de Norme;
- Inlocuirea garniturilor de cauciuc ;
- Inlocuirea inelelor de Cu;
- Inlocuirea inelelor deteriorate;
- Etichetare;
- Sigilare;
- Inlocuire furtun de refulare, daca este cazul.

8.1.2 Stingatoare de tip G

- Verificarea starii generale a stingatorului;
- Demontarea recipientului si golirea CO2 din recipient;
- Verificarea functionarii corecte a robinetului sau a supapei de siguranta;
- Verificarea functionabilitatii elementelor componente ale stingatorului;
- Verificarea inscripționarii corecte a datelor de pe stingator;
- Verificarea ISCIR(conform C5-98);
- Inscriptiunea lunii si a anului de verificare si data scadenta urmatoarei verificari;
- Incarcarea stingatorului cu CO2;
- Curatire, degresare si pregatire pentru vopsire, daca este cazul;
- Vopsirea stingatorului;
- Etichetare;
- Sigilare;
- Inlocuire furtun de refulare, daca este cazul.

9. Produse si substante utilizate

Aprovizionarea , manipularea, transportul si depozitarea produselor si substantelor utilizate pentru prestarea serviciilor, sunt in sarcina prestatorului care va respecta prescriptiile tehnice ale producatorului si normele legale sanitare, toxicologice si ecologice.

Se vor folosi numai produse care respecta „ Normele privind produsele utilizate pentru stingerea incendiilor”. Substantele folosite la incarcarea mijloacelor de stingere a incendiilor, vor avea compozitia si calitatea mentionata in fisa tehnica a produselor din care trebuie sa reiasa urmatoarele:

- conditii tehnice de utilizare;
- termenul de valabilitate a produselor utilizate;
- modul de ambalare;
- modul de utilizare;
- conditii de depozitare, pastrare.

Produsele si substantele utilizate trebuie sa detina certificate de conformitate emise de un organism de certificare acreditat.

Este obligatorie respectarea instructiunilor de la furnizor privind modul de folosire a substantelor utilizate. De asemenea, produsele si substantele folosite vor fi insotite de certificate de garantie.

10. Prezentarea ofertei

In oferta se vor prezenta urmatoarele documente:

A. Propunerea tehnica va cuprinde urmatoarele:

1. Generalitati – obiectul ofertei;
 2. Conditii tehnice de executie:
 - 2.1 Verificarea stingatoarelor – ce operatii se executa pentru fiecare tip de stingatoare;
 - 2.2 Repararea stingatoarelor - ce operatii se executa pentru fiecare tip de stingatoare;
 - 2.3 Incarcarea, sigilarea si etichetarea – ce operatii se executa;
 - 2.4 Tipul de incarcatura.
 3. Conditii tehnice de calitate
 4. Termen de executie
 5. Termen de garantie
 6. Transport
- B. Prestarea serviciilor se va face la solicitarea beneficiarului pe baza de comanda si in functie de necesitati.
- C. Se va preciza durata maxima de zile in care se vor duce inapoi la obiective stingatoarele ridicate.
- D. In procesele verbale incheiate la terminarea lucrarilor se vor trece in clar cate stingatoare s-au verificat(pe tipuri), apoi se va trece cantitatea de substanta (pulbere si/sau gaz) utilizata pentru incarcarea stingatoarelor si piesele folosite la repararea stingatoarelor.

11. Receptia

Receptia serviciilor se va face la sediul Garzii Forestiere Ploiesti, de unde au fost ridicate stingatoarele.

Reprezentantul G.F. Ploiesti si reprezentantul prestatorului vor proceda la receptia stingatoarelor, prin semnarea procesului verbal de receptie.

In cazul stingatoarelor la care in urma verificarilor s-a constatat ca nu mai pot fi utilizate, vor fi propuse in vederea scoaterii din uz(casare).

In acest sens se va incheia intre prestator si beneficiar un process verbal in care se va consemna numarul si tipul acestor stingatoare.

**Intocmit,
Consilier superior Dobre Viorel**

